


Suunnittelija	Työ numero	
	Päiväys	Suunnittelija
Rakennuskohde	Sisältö	

## PUR-THERM 23



1. FESCON FLOW PUMPPUTASOITE 30 – 35 mm
2. ENERLINE- REUNANAUHA PE 8 X 150 DIN 18560 HYVÄKSYTTY  
– Kieleke teipataan eristeen päälle
3. ENERLINE LATTIALÄMMITYSPUTKI PE-RT
4. LASIKUITUVERKKO
5. PUR/PE 23 LATTIAERISTELEVY
6. KANTAVA RAKENNE

Lattialämmitystoimittaja ei vastaa lattia- ja muista rakenteista