


Suunnittelija	Työ numero	
	Päiväys	Suunnittelija
Rakennuskohde	Sisältö	

## Topp-Nopp 20



1. FESCON FLOW HS TASOITE 19 mm
2. ENERLINE- REUNANAUHA PE 8 X 120
3. ENERLINE LATTIALÄMMITYSPUTKI 16 X 2,0 PE-RT
4. EPS/DES 20 NUPPULALEVY
5. KANTAVA RAKENNE

KOKONAISKORKEUS 39 mm

Lattialämmitystoimittaja ei vastaa lattia- ja muista rakenteista