


Suunnittelija	Työ numero	
	Päiväys	Suunnittelija
Rakennuskohde	Sisältö	

## Topp-Nopp 30



1. FESCON FLOW HS TASOITE 19 mm
2. ENERLINE- REUNANAUHA PE 8 X 120
3. ENERLINE LATTIALÄMMITYSPUTKI 16 X 2,0 PE-RT
4. EPS/DES 30 NUPPULALEVY
5. KANTAVA RAKENNE

KOKONAISKORKEUS 49 mm

Lattialämmitystoimittoja ei vastaa lattia- ja muista rakenteista