


|               |            |               |
|---------------|------------|---------------|
| Suunnittelija | Työ numero |               |
|               | Päiväys    | Suunnittelija |
| Rakennuskohde | Sisältö    |               |

# TERMO LÄMPÖLATTIA

## Turbo-Cupe 30mm



1. FESCON FLOW PUMPPUTASOITE 35 – 40 mm
2. ENERLINE- REUNANAUHA PE 8 X 150 DIN 18560 HYVÄKSYTTY  
– Kieleke teipataan eristeen päälle
3. ENERLINE LATTIALÄMMITYSPUTKI PE-RT  
– Kiinnitetään U-kiinnikkeellä
4. LASIKUITUVERKKO
5. TURBO-CUPE LATTIAERISTELEVY, PINNOITETTU 30 mm
6. ONTELOLAATTA > 260 mm

ÄÄNENERISTÄVYYS  $L'_{n,w} < 53$  dB VTT-S-00214-14

Lattialämmitystoimittaja ei vastaa lattia- ja muista rakenteista